

WZ/LAB/177/2020/SW
Goleniów, 8.04.2020 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Klępicz gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 541/03/2020 oraz 145030/20/SCZ z ujęcia wody Klępicz gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnych zawartości mętności i żelaza w próbce wody uzdatnionej pobranej na wyjściu z hydroforni, podjęliśmy działania mające na celu ich usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzimy stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostaną przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

W związku ze skutecznością podjętych działań naprawczych przesyłamy w załączeniu kopię sprawozdania z wyników badań nr 656/04/2020 potwierdzającego usunięcie ponadnormatywnej zawartości mętności i żelaza na wodociągu Klępicz.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**

dr inż. Jarosław Siergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a