

WZ/LAB/243/...../2020/RDW
Goleniów, 13.05.2020r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Przyjezierze gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbki wody nr 790/05/2020 oraz 205382/20/SCZ z ujęcia wody z wodociągu Przyjezierze.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości żelaza i mętności w próbce wody uzdatnionej, podjęliśmy działania mające na celu jej usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzony został stan złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostały przepłukane. Zostaną podjęte czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Przewiduje się, że podjęte działania spowodują poprawę jakości wody do dnia 10.06.2020r.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**

dr inż. Jarosław Stergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a