

WZ/LAB/597/...../2020/MK
Goleniów, 6.10.2020 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Flisacza 6
74-100 Gryfino**

Dotyczy: wodociągu Mirowo gmina Moryń

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie przesyła w załączeniu sprawozdanie z badań próbek wody nr 1715/09/2020 oraz 472972/20/SCZ z ujęcia wody Mirowo gmina Moryń.

Ze względu na wykrycie ponadnormatywnej zawartości mętności w próbce wody uzdatnionej z sieci wodociągowej, podjęliśmy działania mające na celu jej usunięcie.

Przystąpiliśmy do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzimy stan złożeń filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. Sieć wodociągowa oraz filtry na ujęciu zostaną przepłukane. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

W związku ze skutecznością podjętych działań naprawczych przesyłamy w załączeniu kopię sprawozdania z wyników badań nr 1773/09/2020 potwierdzającego usunięcie ponadnormatywnej zawartości mętności na wodociągu Mirowo.

**DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH**

dr inż. Jarosław Siergiej

Do wiadomości:

1. UG Moryń
2. OT Chojna
3. a/a