

GMINA MORYŃ
Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864 NIP858-17-28-396

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: **„Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”**

W dniu 16.07.2018 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Czy do ułożenia nawierzchni można zastosować kostkę betonową grubości 8 cm ale z fazą zamiast kostki bezfazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej z fazą.

BURMISTRZ

mgr Józef Piątek